

La subestación de Battery Heights

- Sirve a 3.300 clientes
- Tiene 4 circuitos
- Construida en 1988

Eventos claves en Battery Heights

- 12 de febrero: Un corte de electricidad sucede el domingo del Super Bowl
- 28 de abril: Un corte de electr. causado por la intromisión de agua
- 16 de junio: Los relés fallan después de la lluvia
- 19 de junio: Los relés fallan después de la lluvia
- 1 de julio: Se le cayó un rayo
- 2 de julio: Se le cayó un rayo
- 24 de julio: Un corte de electr. de 13 horas durante calor extremo
- 11 de agosto: Se encendió la subestación alquilada

Mejoras en Battery Heights

- Reparaciones de la subestación original
- Instalación de protección mejorada contra rayos y ardillas
- Compramos la subestación alquilada como subestación de reserva
- Mapa de cortes de electricidad disponible para clientes
- Se contrataron a un segundo equipo de subestación de 2 personas y un ingeniero eléctrico para apoyar Battery Heights. El sistema entero se ha financiado.



- Cortes de electricidad de la subestación de Battery Heights
- Cortes de electricidad de otras subestaciones que afectaron a clientes de Battery Heights
- Alquiler y reparaciones de la subestación de Battery Heights

